



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 274/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №184» Заводского района г. Саратова*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Саратовской области – заместителя главного государственного
инспектора города Саратова по пожарному надзору № 274

(наименование органа ГПН)

от « 31 » марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 08 » апреля 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 21 » апреля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований
пожарной безопасности

*государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Емельяновой Ларисой
Витальевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №184» Заводского района
г. Саратова, ул. Пономарева, д.16*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова
Щеголевой Н.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	в здании детского сада с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	21.03.2022	
2	система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	21.03.2022	
3	в здании детского сада с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	21.03.2022	

	лестничные клетки от поэтажных коридоров первого и второго этажа, не обеспечены в полном объеме наличием на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	(утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)		
4	На объекте защиты на 1-м этаже помещения подвала не отделены от помещений первого этажа (помещение №2 согласно технического паспорта) противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь) (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2020) «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"»	21.03.2022	
5	на объекте здания детского сада не разработана декларация пожарной безопасности (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.64 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС РФ №171 от 16.03.2020 года «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»изнутри без ключа	21.03.2022	
6	отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (звуковое оповещение) на втором этаже здания детского сада (МДОУ «Детский сад	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, п.1 ч.1 ст.84 от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы оповещения и	21.03.2022	

	г. Саратова)	пожаре. Требования пожарной безопасности»		
7	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п. 54, 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	21.03.2022	
8	На объекте защиты на 2-м этаже в групповом помещении (помещение №27 согласно технического паспорта) для отделки потолка применены материалы (натяжной потолок) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	21.03.2022	
9	На объекте защиты на 2-м этаже лестничная клетка (помещение №1 согласно технического паспорта) для отделки потолка применены материалы (натяжной потолок) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 0 (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	21.03.2022	
10	На объекте защиты сигнал «Пожар» формируется при срабатывании одного извещателя пожарной сигнализации, при этом сигнал «Пожар» должен формироваться при срабатывании двух извещателей пожарной сигнализации (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), п. 14.1 СП	21.03.2022	

	ции средств обеспечения пожарной безопасности допущено неисправное состояние указанных средств (в ППКОП «Гранит-16» неисправна линия резервного питания, АКБ находится в неисправном состоянии) (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г		
12	на объекте защиты на путях эвакуации из групповых помещений (помещения №27,10 на 2 этаже здания детского сада согласно технического паспорта) непосредственно на лестницы 3-го типа не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не менее 1:6 (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"»	21.03.2022	
13	на объекте защиты силовой щит ввода электроэнергии не отделен от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (установлена деревянная дверь и перегородки не до потолка) (МДОУ «Детский сад №184» Заводского района г. Саратова)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2, СП 4.13130.2013 (с изменениями 2020 года) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	21.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;